






Условные обозначения:

-  T1 - подающий трубопровод PE-Ха в полу
-  T2 - обратный трубопровод PE-Ха в полу
-  K4 2/107 - условная нумерация квартир, помещений
-  - радиатор стальной с нижним подключением и встроенным термостатом тип K V" РОСТерм "или аналог
- 

t°С	Q Вт
21	1560

 - Тепловая нагрузка и расчётная температура в помещении

Примечание :

1. Разводка отопления производится из труб Pex-A/Еvop в подготовке пола,
- по коридорам, в теплоизоляции,
- по квартирам, в защитном гофрошланге, по периметру помещений.
2. Главные стояки из стальных труб прокладываются в теплоизоляции.